

Electrabel

GDF SUEZ





Specifiek voor de site:

Centrale van Coö

DE CENTRALE VAN COO

Noodgevallen

Verboden

**Risico's:
Gevaarlijke producten**

Oppervlaktewater

Buisleiding

Milieu



EVACUATIE (ALARM)

Bij evacuatie:

- Verzamelzone
= in de hoek van het magazijn



IN NOODGEVAL

Bij letsels, voor lichte verzorging:

□ Verpleeglokaal:

- ter beschikking op de site, naast het magazijn tegenover de transformators



Opgelet:

geen verzorgingspersoneel ter plaatse



IN NOODGEVAL

Bij hartproblemen:

Defibrilator:

- ✓ Ingang van het commandopost verdieping 222
- ✓ In de toegangssluis van het administratiegebouw bij het wachtlokaal



IN NOODGEVAL

Bij overstroming (grot van Coo)

Het evacuatiesignaal (gemoduleerd geluid) wordt ingeschakeld.

Evacueer de grot snel.



IN NOODGEVAL

4444 van 07u00 tot 18u00

Buiten de werkuren

Oproep van 112 via een gsm of 0112 via een vaste telefoon en het bewakingspersoneel waarschuwen (zie het blad op de ingangsideur van het administratiegebouw)

Interventie op de aangrenzende sites van Coö

Bij problemen (gekwetsten, brand enz.) bij een interventie op de aangrenzende sites (Robertville, Butgenbach, Bévercé, Stavelot, Heid de Goreux, Lorcé, Cierreux, La Vierre en Orval) **altijd een beroep doen op noodhulp via 112 en de verantwoordelijke van de werken waarschuwen**



VERBODEN



Het leidingwater is niet drinkbaar.

Gebruik de drinkfonteinen of flessenwater.



Voertuigen met LPG hebben geen toegang tot de grot.



Het is verboden om voertuigen te parkeren in de galerij. In geval van toelating in de richting van de uitgang parkeren, sleutel op het contactslot en deuren ontgrendeld.




Hoogte

- Niet alle verankeringspunten voor harnassen worden om de drie maanden gecontroleerd. Informeer de werkverantwoordelijke alvorens een verankeringspunt te gebruiken. De werkverantwoordelijke zal zo nodig de controle laten uitvoeren



UITRUSTINGEN

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):



- **Verplichting om in alle technische installaties en specifieke grot van Coe en de stuwdam van Robertville een zaklantaarn bij zich te hebben**

- **Verplichting om een gasdetector te dragen (O₂ of multigas), meer bepaald voor alle interventies in de galerijen en putten:**
 - bovenste bekkenafvoeren 1 & 2, dijken stroomafwaarts & -opwaarts
 - waterinlaat platform Noord



Maar ook voor alle interventies aan:

- de kunstmatige leidingen van Bévercé en La Vierre
- de bodemleiding van de stuwdam van Robertville
- ...



RISICO'S

Verstikking:

- ❑ **Risico:** Als gevolg van de configuratie met de gebrekkige ventilatie kan in bepaalde galerijen het zuurstofgehalte $O_2 < 19\%$ zijn.
- ❑ **Preventie:** Risicoanalyse + werkvergunning verplicht
- ❑ **Bescherming:** Een gasdetector dragen
Vaste meettoestellen in bepaalde putten



Multigasdetector
O₂, CO, CH₄, SO₂



**O₂-
detector**



Vaste O₂-meter



RISICO'S

Chemische producten:

- **Aanwezigheid van Na_2CO_3** (Natriumcarbonaat) in oplossing in de reostaten

Herinnering: Bel bij een lek het noodnummer: 4444

Bij spatten overvloedig afspoelen.



Toxische en gevaarlijke producten

- **Machinezaal: SF_6** (zwavelhexafluoride) in de vermogenschakelaars 20 kV
gas dat de ozonlaag aantast



Oppervlaktewater:

- **Risico:** Verontreiniging door biologische agentia
- **Preventie:** Risicoanalyse + werkvergunning verplicht
- **Bescherming:** Vochtwerende kleding met helm en vizier
 - Masker of kapmasker
 - Handschoenen
- **Na interventie:** Reiniging / ontsmetting



MILIEU

Bijzonderheden voor 2 aan Coo grenzende sites: Robertville en La Vierre

Ze grenzen aan NATURA 2000-sites. Alle werken op deze sites of in hun omgeving zijn strikt gereguleerd



Voor alle werken is een raadpleging van de dienst
CARE Environment vereist.

